



Augustów, dnia 02.11.2022r.

HK.903.205.2022

## OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 11.10.2022r. w punkcie zgodności z Wodociągu Skieblewo, gm. Lipsk

**stwierdza, że:**

**woda w Wodociągu Skieblewo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru: azotany.**

### *Uzasadnienie*

W dniu 11.10.2022r. zarządca Wodociągu Lipsk w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody w punkcie zgodności z w/w wodociągu w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr SWŻ.9051.829.2022 z dnia 31.10.2022r..

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru azotany (wynik:  $51,5 \pm 4,0$  mg/l, winno być 50 mg/l).

Azotany są ostrymi truciznami, nawet ich dawki niższe niż dopuszczalne, mogą poważnie narazić organizm człowieka lub zwierząt na utratę zdrowia, jeśli są one obecne w dłuższym czasie w wodzie lub pokarmie.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Skieblewo.

Jednocześnie proszę o wprowadzenie działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody, obniżenia wartości parametru azotany.

O terminie poprawy jakości wody, podjętych działaniach naprawczych ze wskazaniem rodzaju tych działań oraz wynikach ponownego badania wody należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W AUGUSTOWIE**

**16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10**

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: [psse.augustow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.augustow@sanepid.gov.pl)

---

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Augustowie  
*Agata Augusewicz*

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarska 3 16-315 Lipsk

Do wiadomości

1. Urząd Miasta i Gminy Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk
  2. HD
  3. BZ
-

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	110211.180644.236140
Nazwa dokumentu	ocena wps KW wod. Skieblewo gr. B X 2022 - warunkowa przekr. azotany.pdf
Tytuł dokumentu	ocena wps KW wod. Skieblewo gr. B X 2022 - warunkowa przekr. azotany
Sygnatura dokumentu	HK.903.205.2022
Data dokumentu	2022-11-02
Skrót dokumentu	BA8AB355BD10EF6C888254CF14125246656F1068
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2022-11-02 12:02:59
Podpisane przez	Agata Augusewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-11-02

Autor wydruku: Babkowska Małgorzata (st. asystent)