



Augustów, 29.12.2023 r.

HK.903.122.2023

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punkcie zgodności w dniach 19.12.2023 r. oraz 21.12.2023 r. z Wodociągu Skieblewo, gm. Lipsk

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Skieblewo jest przydatna do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym poprawy jakości wody z wodociągu Skieblewo w zakresie parametru azotany, w dniu 19.12.2023 r. zarządca wodociągu, po przeprowadzeniu kolejnego etapu działań naprawczych, pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w punkcie zgodności. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach ul. Utrata 9A, 19-400 Suwałki i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.1068.2023 z dnia 20.12.2023. Analiza wyniku badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie parametru azotany odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 21.12.2023 r. w celu weryfikacji wyniku otrzymanego od zarządcy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbkę wody z Wodociągu Skieblewo. Badanie wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.1071.2023 z Badań Wody z dnia 27.12.2023 r. również nie wykazało przekroczenia w/w parametru.

Z uwagi na wysoką zawartość azotanów w wodzie należy w dalszym ciągu prowadzić działania zmierzające do obniżenia zawartości tych związków w wodzie.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu

Skieblewo. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarska 3 16-315 Lipsk

Załączniki:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.1071.2023 z Badań Wody z dnia 27.12.2023 r. (1 str. – kopia)

Do wiadomości

1. Urząd Miasta i Gminy Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk
2. PIW w Augustowie
3. HD
4. BZ